



Bescheinigung Certificate

über die Zuerkennung eines Bauteil-
kennzeichens für

for the grant of a type-test approval
mark in respect of

Sicherheitsventile

Aufgrund einer Bauteilprüfung –
Prüfbericht der

In virtue of a type-test –
test report by

TÜV NORD Systems GmbH vom 13.05.2008

wird dem Antragsteller, der Firma

the applicant, the company

**PenTec Snelrewaard BV Druk- en temperatuurcomponenten
Postbus 118, NL- 3420 DC Oudewater, Niederlande**

zuerkannt das Bauteilkennzeichen-Nr.

is granted the type-test approval mark No.

TÜV . SV . 08 - 540 . H . P . p

für for

direkt wirkende, federbelastete Membransicherheitsventile in Eckform

Typ type

**KD in den Nennweiten DN 15 bis DN 50 (½“ bis 2“)
K(M)D in der Nennweite DN 15 (½“)**

Die Zuerkennung erfolgt in Anwendung von

The adjudication is made pursuant to

TRD 721; VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventil 100; Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG

Sie ist bis zum **31.12.2012**
befristet und kann widerrufen werden.

It expires on **2012-12-31**
and is revocable.

Die Bescheinigung vom 19.08.2003
wird hierdurch ersetzt.

The certificate dated 2003-08-19
is replaced herewith.

Hinweis: Der Hersteller oder Importeur ist ver-
pflichtet, den zuständigen Sachverständigen zu
beauftragen, Bauteile aus der laufenden Ferti-
gung auf Übereinstimmung mit dem Baumuster
einmal jährlich stichprobenweise zu überprüfen.

Note: The manufacturer or importer is obliged
to the competent Authorized Inspector to conduct
a random check on the accessories concerning
identity to the type once a year. The accessories
have to be taken from the current production.

Berlin, 29. Oktober 2008

Blo/Wei

Verband der TÜV e. V.
Geschäftsbereich Anlagentechnik,
Arbeitswelt, Systemsicherheit, Regelwerke
– Zertifizierungen und Registrierungen –

Blohm