

Garantiecertificaat

*Garantiecertificaat

Het garantiecertificaat heeft uitsluitend en alleen betrekking op ondergenoemde PenTec producten en vermelde buisfabrikaten.

- A) PenTec M22 en M24 radiatorsluitcombinaties
- B) PenTec M22 en M24 knelsets
- C) PenTec M22 en M24 CV-leidingverdelers

Raadpleeg voor bovengenoemde producten de website www.pentecbv.nl.

De PenTec knelsets dienen conform de montagevoorwaarden en gebruiksinstructies van PenTec te worden toegepast. Bij niet naleving hiervan vervalt automatisch de garantie. Raadpleeg voor deze instructies de website www.pentecbv.nl.

- D) Buisfabrikaten waarmee de PenTec producten (A,B en C) gecombineerd kunnen worden zijn: HENCO - REHAU - UPONOR - VIEGA - WAVINTIGRIS.

Raadpleeg voor buisfabricaat en maatvoering website www.pentecbv.nl.

*Garantie

PenTec Snelrewaard BV garandeert dat genoemde PenTec M22 en M24 knelverbindingen (gemonteerd conform de PenTec montagevoorwaarden en gebruiksinstructies) voor genoemde buisfabrikaten gemonteerd op genoemde PenTec M22 en M24 radiatorsluitcombinaties en M22 en M24 CV-leidingverdelers zonder gebreken zijn te installeren.

***Let op:** altijd de plaatselijke voorschriften en de specificaties vermeld op de cv-buis in acht nemen.

Binnen een termijn van 10 jaar na inbedrijfneming van de installatie staat PenTec garant tot een maximum van € 1.000.000,- per schadegeval.

*Garantievoorwaarden




- zie pagina 2

*Garantie inhoud en uitvoering

- zie pagina 2

*Document in te vullen door de installateur

- zie pagina 3



Garantievoorwaarden

- A) De garantie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat een gebrek aan de installatie zich niet later dan 10 jaar na inbedrijfneming van de installatie heeft geopenbaard.
- B) Voorwaarde is voorts dat PenTec binnen max. 3 maanden na inbedrijfneming van de installatie geïnformeerd wordt omtrent het bouwproject.
- C) Indien andere dan bovengenoemde PenTec producten gebruikt worden, verliest deze garantie haar geldigheid.
- D) Op beschadigingen van elke aard door oorzaken van buitenaf (vorstschade, boorgaten in leidingen) en op montagefouten of gebreken in de montage, is de garantie niet van toepassing.
- E) Installaties dienen te voldoen aan NEN 1078 en 3028. Wij aanvaarden geen verantwoording voor fouten bij de aanleg van de installatie.
- F) Garantieaanspraken kan PenTec slechts schriftelijk erkennen indien ons het betreffende gebrek binnen 8 dagen nadat het gebrek zich heeft voorgedaan en voordat maatregelen zijn getroffen om dat gebrek en de voortvloeiende schade te herstellen, gelegenheid wordt geboden oorzaak en omvang van de veroorzaakte schade te onderzoeken. Wordt dit nagelaten, dan vervalt de garantie.

G) Montage

Maak voor een 100% betrouwbare verbinding gebruik van de juiste materialen. Neem daarnaast het navolgende in acht:

- cv-leiding op de **juiste lengte inkorten**
- cv-leiding **altijd recht/haaks afknippen**
- **verwijder eventuele bramen en controleer de leiding op vervormingen**
- **de leiding niet verspanend kalibreren vóór montage van de koppeling**
- schuif eerst de wartel en vervolgens de knelring om de buis
- plaats de tule tot aan de aanslag in de buis
- schuif vervolgens de buis tot aan de stootrand in de fitting
- wartelmoer vervolgens handvast aandraaien en 1 slag met passende sleutel natrekken
- controleer verbinding op dichtheid met inachtneming van de plaatselijke voorschriften

Let op

- maak altijd gebruik van passende sleutels
- overmatig aandraaien van de wartelmoer kan breuk van de wartelmoer tot gevolg hebben
- leidingen altijd loodrecht en spanningsvrij monteren (bij de montage van kunststof leidingen dient rekening gehouden te worden met thermische uitzetting en krimp; max. 3% volgens DIN 16892)

Demontage (let op)

- laat kunststofleidingssystemen minimaal 24 uur 'afkoelen' vóórdat u de koppelingen demonteert
- u voorkomt zo dat de leiding krimpt en vervolgens niet meer aangesloten kan worden
- bij toepassing van koperbuis of kunststof/aluminiumbuis kan zonder speciale voorzorgsmaatregelen worden gedemonteerd.

Bij gebruik van M22 en M24 knelsets geldt het volgende:

- bij toepassing van een M22x1,5 buitendraad (binnenboring 16 mm) / M24x1,5 buitendraad (binnenboring 16 mm) volgens de DIN 13 en afschuining 2 mm - 30°.

Garantie inhoud en uitvoering

- A) Binnen een periode van 10 jaar levert PenTec onder garantie kosteloos PenTec producten waaraan gebreken zijn ontstaan die aantoonbaar kunnen worden teruggevoerd op productiefouten die aan ons verwijtbaar zijn.
- B) Kosten gemaakt door derden, zonder PenTec hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen, vallen buiten de garantie.
- C) Vergoeding door PenTec van elke indirecte schade is uitgesloten.
- D) PenTec vergoedt de schade (mits aansprakelijk) ontstaan als gevolg van enig gebrek in de installatie gebruikte PenTec producten, toegebracht aan andere zaken of personen vallende onder onze bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering bij DELTA LLOYD polisnr. 230.2123552.
- E) PenTec aanvaardt de aansprakelijkheid (indien daadwerkelijk iets te verwijten valt) tot een bedrag van €1.000.000,- als maximum per schadegeval en tot €2.000.000,- als maximum per verzekeringsjaar.
- F) De rechthebbende op deze garantie moet in geval hij een beroep doet op deze garantie het volgens voorschrift ingevulde garantiecertificaat aan PenTec overleggen.
- G) Het doen van beroep op de garantie verlengt de duur van de garantie niet.
- H) Mondelinge afspraken over deze garantie en/of de uitvoering daarvan zijn niet geldig.

Voor al het overige gelden onze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Document in te vullen door de installateur m.b.t. verwarmingsinstallatie

Opdrachtgever:

Bouwplan:

Technisch adviseur:

Verwarmingsinstallateur:

Datum technische oplevering:

Datum inbedrijfneming:

Hiermee bevestigen wij dat in het hierboven beschreven bouwplan met onderstaande materialen in bedrijf hebben genomen.

Leidingfabrikaat leidingtype maat:

PenTec radiatoraansluitcombinaties ☐ M22 ☐ M24

PenTec CV-leidingverdelers ☐ M22 ☐ M24

PenTec klemverbindingen ☐ M22 ☐ M24 ☐ 14x2 ☐ 16x2

Plaats:

Datum:

Stempel en handtekening verwarmingsinstallateur

Bovengenoemde garantie van PenTec geldt tegenover het verwarmingsinstallatiebedrijf indien en voor zover de opdrachtgever bij het bedrijf claims indient terzake de installatie.

Deze garantieverklaring is slechts geldig indien deze geheel is ingevuld en ondertekend en nadien door PenTec ter bevestiging is mede-ondertekend en voorzien van een PenTec registratienummer.

PenTec registratienummer:

Voor bevestiging door PenTec dient de verklaring binnen maximaal 3 maanden na inbouw/inbedrijfneming aan PenTec te worden toegezonden.

Handtekening:

Woerden, datum:



PenTec

PenTec BV
Edisonweg 7
3442 AC Woerden

Tel. 0182 503 100
E-mail info@pentecbv.nl
Internet www.pentecbv.nl

